

Уроки, извлеченные из несчастных случаев

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ		3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая 3.1 Проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками МУП «ЖКХ «Южное» муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области» по обстоятельствам несчастного случая. 3.2 Проведена внеплановая специальная оценка условий труда на рабочем месте «Оператор котельных установок 2 разряда» тепловых сетей. 3.3 Проведены системные мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков. 3.4 Введена в штатное расписание должность специалиста по охране труда.
Дата происшествия	02.01.2025	
Наименование организации	МУП «ЖКХ «Южное» муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области»	
Место несчастного случая	Котельная «ПМК-26», Астраханская область	
Вид происшествия	Термический ожог	
1. Краткое описание несчастного случая 01.01.2025 в 20:00 оператор котельных установок 2 разряда согласно установленному графику режима работы в МУП ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район» заступил один на ночную смену в котельную «ПМК-26», проверку его состояния здоровья никто не осуществлял. Доклад ночной смены о работе котельной за сутки должен был быть осуществлен в период с 06:00 до 07:00 на пульт дежурного МУП ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район», однако в указанный промежуток времени оператор котельных установок не вышел на связь, не предоставил доклад о состоянии работы котельной «ПМК-26», на телефонные звонки также не отвечал. О данном происшествии дежурным было сообщено директору МУП ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район». По прибытии в котельную директор обнаружил густой едкий дым, открытого огня от пожара либо возгорания в котельной не наблюдалось, у входа в котельную на полу лежал оператор котельных установок, который был в сознании и тяжело дышал. При проведении осмотра помещения котельной сотрудником МЧС России по Астраханской области была обнаружена стеклянная бутылка объемом 0,5 литра с жидкостью прозрачного цвета и специфическим запахом алкоголя. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, пострадавший перепутал последовательность запуска котла, в результате чего произошла вспышка паров мазута, которая вызвала сильный ожог тела пострадавшего и последующее задымление помещения котельной. 06.01.2025 пострадавший скончался в реанимационном отделении районной больницы в результате термических ожогов головы, шеи, туловища и конечностей 2–3 степени, общей площадью около 70% поверхности тела, осложнившейся развитием ожоговой болезни. Согласно справке о результатах химико-токсикологических исследований в крови пострадавшего обнаружен этиловый спирт 0,93 г/л.		
2. Причины несчастного случая 2.1 Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в допуске к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного предварительного (при поступлении на работу) медицинского осмотра и обязательного психиатрического освидетельствования.		

Нарушены ст. 22, ст. 76, ст. 214, ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 2.2 Неприменение работником средств индивидуальной защиты. Допуске к исполнению трудовых обязанностей без обеспечения работодателем обязательных средств индивидуальной защиты. Нарушены ст. 22, ст. 214, ст. 216.1, ст. 221 ТК РФ, п. 3, 4, 10, 25 Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 766н. 2.3 Неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившаяся в непроведении системных мероприятий по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанных с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков. Нарушены ст. 22, ст. 214, ст. 217, ст. 218 ТК РФ. 2.4 Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, в том числе нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного. Нарушен п. 14.1 Правил внутреннего трудового распорядка для работников МУП «ЖКХ «Южное» муниципального образования «Харабалинский муниципальный район Астраханской области».	
--	--

4. Фото и схема места происшествия



