

**Информация о несчастных случаях со смертельным исходом,
произшедших при эксплуатации энергоустановок организаций,
подконтрольных органам Ростехнадзора,
за 8 месяцев 2026 года.**

**1. Анализ несчастных случаев со смертельным исходом,
произшедших в поднадзорных Ростехнадзору организациях**

За 8 месяцев 2026 года произошло 18 несчастных случаев со смертельным исходом (18 погибших). За аналогичный период 2025 года произошло 20 несчастных случаев (20 погибших) (рисунок 1).




На объектах электрических сетей произошло 14 несчастных случаев со смертельным исходом, на электроустановках потребителей – 4 (рисунок 2).



Материалы о расследованных несчастных случаях в открытом доступе размещены на официальном сайте Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ссылке <http://www.gosnadzor.ru/energy/energy/lessons/>.

Наибольшее количество несчастных случаев со смертельным исходом произошло в организациях, поднадзорных Западно-Уральскому и Уральскому управлениям Ростехнадзора (по 3 случая) (рисунок 3).



2. Обстоятельства несчастных случаев со смертельным исходом, произошедших в августе 2026 г.

2.1 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 11 августа 2026 г. с работником ООО «Кузбасская энергосетевая компания», Кемеровская область.

Краткие обстоятельства несчастного случая. При выполнении работ на воздушной линии 6 кВ фидера 6-29-III электромонтер при снятии зажима переносного заземления приблизился на недопустимое расстояние к воздушной линии 6 кВ, находящейся под напряжением, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

2.2 Несчастный случай со смертельным исходом произошел 22 августа 2026 г. с работником ООО «Электроспецмонтаж», Краснодарский край.

Краткие обстоятельства несчастного случая. Во время работ по восстановлению силовой кабельной линии напряжением 6 кВ на территории ООО «ЮЗТС» (завод им. Седина) подсобный рабочий приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.

Меры по предотвращению несчастных случаев при эксплуатации энергоустановок

Исходя из анализа обстоятельств и причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках, Ростехнадзор рекомендует руководителям организаций следующее.

1. Проводить ознакомление работников с материалами настоящего анализа, с информацией об уроках, извлеченных из несчастных случаев со смертельным исходом, подготовленных на основе материалов, направленных территориальными органами, представленных в Приложении № 2, при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

2. Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

3. Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

4. Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

5. Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную

дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

7. Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров.

8. Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

9. Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

10. Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

11. При проведении дней охраны труда обеспечить изучение требований правил безопасности и разъяснение необходимости их применения в ходе выполнения работ.
